
Re: Pedido de Esclarecimento - PE 35/2026 - PROAD 2505/2026

1 mensagem

Seção de Sustentabilidade TRT24 <sustentabilidade@trt24.jus.br>

5 de agosto de 2026 às 11:40

Para: "ajlcanaaltda@gmail.com" <ajlcanaaltda@gmail.com>

Cc: Licitações Licitações <licitacao@trt24.jus.br>, Manutenção e Projetos de Engenharia TRT24 <nmp@trt24.jus.br>

Prezados, bom dia.

Em resposta ao pedido de esclarecimento que nos foi encaminhado, referente ao **Pregão Eletrônico nº 35/2026**, informamos que o mapa tátil deve ter entre **2mm (mínimo)** e **3mm (máximo)** de espessura.

Essas medidas correspondem ao modelo de referência adotado para a realização da presente contratação (documento 2 do processo 2505/2026) e ao padrão usualmente utilizado pelo mercado, conforme indicam os orçamentos constantes da pesquisa de preços em anexo.

Atenciosamente,

Mateus Cominetti

Seção de Sustentabilidade e Acessibilidade

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

TRT da 24ª Região

(67) 3316-1891

Em qua., 5 de ago. de 2026 às 10:20, Licitações Licitações <licitacao@trt24.jus.br> escreveu:

À DMPE / SUSTENTABILIDADE

Encaminhamos em anexo o pedido de esclarecimento da empresa AJL CANAA relativo ao Pregão Eletrônico nº 35/2026 (PROAD nº 2505/2026).

A resposta ao pedido **deverá ser encaminhada diretamente à empresa consulente** com cópia à Licitações para a juntada no respectivo processo e divulgação.

O prazo para a resposta ao pedido é **de 3 (três) dias úteis**.

Atenciosamente,

Licitações

licitacao@trt24.jus.br

TRT da 24ª Região

**Quadro-resumo_pesquisa de precos.pdf**

290K