

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Reforma e Retrofit do Fórum do Trabalho de Campo Grande

Processo 5.228/2015

Contrato 48/2015

Construtora: Maksoud Rahe Ltda.

Responsável Técnico da Empresa: Eng.º José Eduardo Maksoud Rahe

Fiscalização:

Eng.º Amon Micael Fernandes Flores

Eng.º Marcelo Antonio Nakao

10ª ETAPA – 14/10/16 A 13/11/16

DADOS DO CONTRATO

Endereço da Obra: Rua Belizário Lima nº 418 – Vila Glória – Campo Grande/MS

Valor do Atualizado do Contrato: R\$ 17.338.017,66

Tipo: Empreitada Global

Prazo do Contrato: 10 meses

Ordem de início dos serviços: 02/12/2015

Interrupções: 18 de dezembro de 2015 a 18 de janeiro de 2016

1º Termo Aditivo (alteração de cronograma sem impacto financeiro) – 23/08/2016

2º Termo Aditivo (alteração de serviços com impacto financeiro) – 20/10/2016

COBERTURAS



Detalhes Cobertura veículos com tela sombreamento em estrutura de aço

ESQUADRIAS METÁLICAS E DE PVC



Detalhes do corrimão interno e externo

REVESTIMENTO DE PAREDE

Alumínio Composto

Detalhe do alumínio composto no limitador de espaço das secretarias.




PISO INTERNO



DETALHES DAS FITAS ANTI-DERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE

PASSEIO PÚBLICO




Detalhes Mapa tátil em acrílico com pedestal E Piso tátil PVC alerta e direcional 25x25cm

PINTURAS



Demarcação de vaga com símbolo universal para idoso pintura hidrofugante em piso, soleira rodape granilite

OBRAS COMPLEMENTARES



Detalhes do balcão de granito, piso tátil, mastro tríplex, placa de inauguração e paisagismo externo

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabeamento Estruturado



Detalhes da Crimpagem, certificação e identificação de cabos CI e dos cabos UTPs

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabeamento Estruturado / Telefonia



Detalhes dos racks instalados na sala de TI. Na vista do fundo, está reinstalado a central telefônica de PABX.

SEGURANÇA INSTITUCIONAL



Detalhes do rack na sala de segurança contendo servidores, switches e storage (armazenagem de imagens).

INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



Detalhes de extintor de pó químico com demarcação de piso e placa de sinalização.

CADERNO TÉCNICO DA REFORMA

Caderno técnico contendo:

- 19.1.3.1 todos os projetos atualizados como construído - As Built (por meio digital executado no Autocad 2004 ou em versão superior e uma cópia impressa);
- 19.1.3.2 o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificações de serviços:
- 19.1.3.3 certificados de aprovação de instalações e/ou equipamentos por parte de órgãos de fiscalização do Governo;
- 19.1.3.4 certificados de garantia de serviços, de materiais e/ou de equipamentos;
- 19.1.3.5 manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

